



**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ  
ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И  
ЛИКВИДАЦИИ ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

**ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЧС РОССИИ ПО КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ  
УПРАВЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И  
ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ**

248001, г. Калуга, ул. Кирова, д.9А, тел.: 718-210, E-mail: [emercom@kaluga.ru](mailto:emercom@kaluga.ru)

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

Межрайонный отдел надзорной деятельности и профилактической работы  
Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов  
249951, г. Медынь, ул. Митрофанова, д. 2в, тел: 8(48433) 2-13-56, E-mail: [ond-40-16@yandex.ru](mailto:ond-40-16@yandex.ru)

**Предписание № 1/1/2**

**об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности, о проведении  
мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по  
предотвращению угрозы возникновения пожара**

Государственному бюджетному учреждению Калужской области  
«Медынский психоневрологический интернат»

В период с 25 февраля по 09 марта 2021 года проведена плановая выездная проверка государственным инспектором Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору майором внутренней службы Скавронским Д.А. зданий, помещений, сооружений и территории Государственного бюджетного учреждения Калужской области «Медынский психоневрологический интернат, расположенных по адресу: 249953, Медынский район, д. Дошино, д. 81 совместно Типенковой Ольгой Петровной директором ГБУ КО «Медынский психоневрологический интернат»; Мухортовым Владимиром Владимировичем лицом ответственным за соблюдение мер пожарной безопасности.

В целях устранения выявленных при обследовании (проверке) нарушений требований пожарной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
<b>Главный корпус</b>				
1	отсутствует техническая документация на установки и системы автоматических установок противопожарной защиты (далее АУППЗ).	п.54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (далее ППР)	06.12.2021	
2	не соответствует уровень звука, не менее 75 дБ (фактически 65-70дБ)	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.1 СП 3.13130.2009	06.12.2021	



№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка выполнения (указывается только в случае выполнения)
1.	2.	3.	4.	5.
3	провода и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации не соответствуют нормативным требованиям.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.4, СП 3.131.30.2009	06.12.2021	
4	не проведено ежегодное испытание АУППЗ (автоматических установок пожарной сигнализации далее - АУПС, системы оповещения и управления эвакуацией, далее - СОУЭ) в здании с внесением записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, на предмет возможности ее дальнейшей эксплуатации.	п.54 ППР	06.12.2021	
5	не обеспечено формирование сигналов на управление в автоматическом режиме установками пожарной сигнализации при срабатывании не менее двух пожарных извещателей	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 ППР; п.14.1 СП 5.131.30.2009, СП 484.1311500.2020 п 6.4.4 таб. А	06.12.2021	
6	система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара на 2-м этаже находится в неисправном состоянии.	п.54 ППР	06.12.2021	
7	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении актового зала на втором этаже.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 3, Свода правил СП 486.1311500.2020; НПБ 110-03, табл. 1.	06.12.2021	
8	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в помещении кухни	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 3, Свода правил СП 486.1311500.2020; НПБ 110-03, табл. 1.	06.12.2021	



№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отметка о выполнении и (указывается только выполнении)
1.	2.	3.	4.	5.
9	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в комнате уборочного инвентаря, на 2-ом этаже	п. 1 ч. 2 ст. 1, ст. 4, ст. 6, ч. 2 ст. 54, ч. 7 ст. 83 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 3, Свода правил СП 486.1311500.2020; НПБ 110-03, табл. 1.	06.12.2021	
10	Не проведены испытания пожарной лестницы, предназначенной для эвакуации людей из здания при пожаре с составлением протокола испытаний и внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты.	п. 17 б, ППР	06.12.2021	
11	Коридоры длиной более 60 м второго этажа следует разделять противопожарными перегородками 2-го типа на участки длина которых не должна превышать 60 м.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п. 4.3.7 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы; Противопожарные требования»; п. 1.132 СНИП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения»	06.12.2021	
12	В актовом зале стулья не соединены между собой в ряды.	п. 94 ППР	06.12.2021	
<b>Гараж</b>				
13	провода и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации не соответствуют нормативным требованиям.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.4, СП 3.131.30.2009	06.12.2021	
14	Не определена и не обозначена на двери помещения складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 12 ППР	06.12.2021	
<b>Прачечная</b>				



№ п.п.	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного акта и нормативный акт, требования которого нарушены	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности	Отмечено выполнение и (указывается только в случае выполнения)
1.	2.	3.	4.	5.
15	провода и кабели шлейфов и соединительных линий автоматической пожарной сигнализации не соответствуют нормативным требованиям.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.3.4, СП 3.131.30.2009	06.12.2021	
16	не проведено техническое освидетельствование АУППЗ (АУПС, СОУЭ) в здании с внесением записи в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты, на предмет возможности ее дальнейшей эксплуатации.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.54 ППР	06.12.2021	
17	система оповещения и управления эвакуацией людей в случае пожара находится в неисправном состоянии.	п.54 ППР	06.12.2021	
18	в помещениях банного и промышленного складов автоматическая установка пожарной сигнализации находится в неисправном состоянии.	п.54 ППР	06.12.2021	
<b>Овощехранилище</b>				
19	Отсутствует автоматическая пожарная сигнализация в здании овощехранилища.	Пункт 1 части 2 статьи 1, часть 4 статьи 4, часть 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; табл. 1, Свода правил СП 486.1311500.2020; НПБ 110-03, табл. 1.	06.12.2021	
<b>Складское здание</b>				
20	Не определена и не обозначена на двери помещения складского назначения (за исключением помещений категории Д по взрывопожарной и пожарной опасности) и наружных установках их категории по взрывопожарной и пожарной опасности, а также классы зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"	п. 12 ППР	06.12.2021	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействий) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

(подпись)

«09» марта 2021 года

Государственный инспектор Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору Славронский Д.А.

М.Л.П.

(подпись)

«09» марта 2021 года

Заместитель главного государственного инспектора Дзержинского, Юхновского, Износковского, Медынского и Мосальского районов по пожарному надзору Липанов А.С.

М.Л.П.

**Предписание для исполнения получил (а):**

(подпись)

«28» марта 2021 года

Директор ГБУ КО «Медынский психоневрологический интернат»  
Типенкова О.П.